

**प्रारूप-घ (संलग्नक-3)**  
**औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र**

पूआईडी संख्या : UPFS/2021/40585/KHR/KHERI/211/CFO

दिनांक : 30-11-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Sardar Baba Singh Public School** पता **309, Gola to Mohammadi Road, Vill. Rehariya** तहसील - **Mohammadi** प्लॉट एरिया **8300 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2968** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
इस ब्लॉक में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि	<b>Sardar Baba Singh Public School</b>		<b>अग्नि</b>

निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Sardar Baba Singh Public School** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** CONDITIONS-ACCESS, SETBACKS AND MEANS OF ESCAPE SHALL ALWAYS FREE FROM ANY ENCROACHMENT TO PROVIDE 8 NO ABC 4 KG, 4 NO CO2 4.5 LIT. FIRE EXTINGUISHERS, FIRST AID HOSE REEL. CONNECT WITH 5000 LT. TERRACE TANK WITH 450 LPM PUMP. EXIT SIGNAGE AS WELL AS EMERGENCY TEL. NOS. SHALL DISPLAYED. EMERGENCY LIGHT AND PUBLIC ADDRESS SYSTEM SHALL ALSO PROVIDE ALL FIRE ARRANGEMENTS ARE AS PER NATIONAL BUILDING CODE 2016 OWNER-OCCUPAIR SHALL RESPONSIBLE TO MAINTAIN ABOVE.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**MUQIMUL HAQ**

135C797337EDC5A7830A153EE4C884D78AB0909F

30-11-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-11-2021  
स्थान : **KHERI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.